

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-BE.ПБ37.В.00280/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛИН" (ООО "ЮНИЛИН").
Адрес места нахождения: 606002, РОССИЯ, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 22. ОГРН: 1085249007458. Телефон +78313249100, факс +78313249192.

№ 0010996

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Unilin BV – division Flooring».

Адрес места нахождения: БЕЛЬГИЯ, Belgium, 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat, 3.

Адрес производственной площадки: БЕЛЬГИЯ, Belgium, 6690 Vielsalm, rue de la Forêt, 2.

Телефон +3256675211, факс +3256675212.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ламинированные торговых марок: BALTERIO, VITALITY, Xpert pro QUALITY LAMINATE FLOORING, LOC floor, HERCULES, CLIX floor, ELKA, Magnum, CLIC&GO by QUICK-STEP, SENS by QUICK-STEP, Oblige, Cavalier (толщина 8÷12мм, плотность 850÷980 кг/м³). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411 13

4411 14

4411 92

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7228/РС от 07.04.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4135-АОП от 13.02.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

07.04.2020

по 06.04.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

